

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane o nazwie:**
„Budowa zajezdni autobusowej we Włocławku – Etap I”
Znak postępowania: KPTS-Z-19/RB/OW-1/1/24/162

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna we Włocławku informuje wszystkich uczestników postępowania, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. Treść pytania oraz udzieloną odpowiedź publikujemy poniżej.

Treść pytania:

Proszę o podanie klasy zabezpieczenia przeciwpożarowego projektowanej konstrukcji stalowych.

W opisie technicznym jest zapis:

„klasa odporności ogniowej elementów budowlanych:

- PM hala warsztatowa z stacją kontroli pojazdów – główna konstrukcja nośna R30, konstrukcja dachu bezklasowa,

Pytanie: Jaką należy przyjąć klasę zabezpieczenia p.poż. konstrukcji stalowych w podziale na elementy zgodnie z zestawieniem stali konstrukcyjnej tj. Schody stalowe kanału, konstrukcja stalowa dachu, ściany w osiach I, III, IV, attyki, konstrukcje wsporcze centali, konstrukcja wsporcza loga.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że główną konstrukcją nośną obiektu są elementy żelbetowe i one muszą spełniać klasę odporności ogniowej R30. Wszystkie elementy stalowe stanowią albo konstrukcję dachu, albo drugorzędne elementy ryglowe i są bezklasowe jeśli chodzi o odporność pożarową (również schody kanału).

Przedstawiona odpowiedź staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i jest wiążąca dla Wykonawców.

Włocławek, dnia 17.06.2024r.