

## PYTANIA I ODPOWIEDZI c.d. (V tura)

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane o nazwie:**  
**„Budowa zajezdni autobusowej we Włocławku – Etap I”**  
Znak postępowania: KPTS-Z-19/RB/OW-1/1/24/162

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna we Włocławku informuje wszystkich uczestników postępowania, że do Zamawiającego wpłynęły kolejne pytania dotyczące przedmiotowego postępowania.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi publikujemy poniżej. Numeracja pytań została nadana przez Zamawiającego.

### **Treść pytania nr 1:**

Proszę o wyjaśnienie. W zestawieniu stolarki ppoż. jest informacja, że każde z drzwi mają być ewakuacyjne. Czy faktycznie ewakuacja ma być zastosowana w konstrukcjach DF1, DF2, DW1, DW2 i ma się odbywać zarówno skrzydłem czynnym i biernym?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że wszystkie wskazane drzwi mają służyć ewakuacji. Na drodze ewakuacyjnej, w miejscu klatki schodowej, światło przejścia musi być równe szerokości biegu schodowego – 120 cm.

### **Treść pytania nr 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze w osiach F-I należy:

- wykonać kompletną instalację wod kan i c.o.,
- rozprowadzić instalację wentylacji i zamontować wewnętrzne jednostki klimatyzacji?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze w osiach F-I należy wykonać kompletną instalację wod.-kan. i c.o. oraz rozprowadzić instalację wentylacji i zamontować wewnętrzne jednostki klimatyzacji - zgodnie z dokumentacją projektową.

Przedstawione odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Włocławek, dnia 25.06.2024r.